

P-8.4. Lisa 3. Taikse Puit OÜ puidust raamiga tuletõkkeukse vastavusdeklaratsioon

TaiksePuit

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Taikse Puit OÜ (registrikood 11903596, tegevusaadress Mäeküla, Türi vald, Järva maakond, Eesti 72304)

kinnitab, et tuletõkkeuks tuletõkkeklassiga EI30 mis on toodetud Taikse Puit OÜ poolt ja on mõeldud kasutamiseks hoonete siseruumides vastab standardi EVS-EN 16034:2014 nõuetele ja on klassifitseeritud vastavalt standardile EVS-EN 1634-1:2014+A1:2018 tulepüsivusklass EI130;Sa200

Taikse Puit OÜ poolt toodetavatele tuletõkkeustele on Inspecta Estonia OÜ reg nr 10543517, Teaduspargi 8, Tallinn 12618, akrediteeritud PC005 poolt) 16.06.2022 väljastatud vastavussertifikaat nr ET-0335-22.

Ukseraami materjal:	50mm männipuit
Ukse siseosa materjalid:	50mm Paroc FPS14 vill, kahel pool 6mm FIRAMAX MDF
Viimistlus:	värv
Puitosade kaitse:	npd
Soojustoimivus:	npd
Vastupanu tuule koormusele:	npd
Mürasummutus:	npd
Tuletõkkeklass:	EI30
Suitsupidavus:	Sa200

Tootmisohje pidevat järelevalvet teostab Inspecta Estonia OÜ .

allkiri

Taikse Puit OÜ juhataja
kuupäev

Märkus:

Juhul kui konkreetse toodetud ukse kohta mõni vastavusdeklaratsioonil esitatud parameetritest ei ole määratud, kasutatakse lühendit „npd“, mis tähendab *no performance determined*.